



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, тел.(044) 247-30-54, тел./факс: (044) 247-30-50, факс: (044) 247-31-44
www.mns.gov.ua ЕДРПОУ 38516849 E-mail: oper@mns.gov.ua

12.04.2017 № 02-5578/261

На № _____ від _____

Державна регуляторна
служба України

Про погодження проекту наказу
Міністерства внутрішніх справ України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій відповідно до пункту 7 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731, направляє на погодження проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні» і просить погодити його у найкоротший термін.

Разом з цим, інформуємо, що пропозиції суб'єктів господарювання обговорено на засіданні відповідної робочої групи.

Додатки: 1. Проект наказу на 15 арк. в 1 прим.

2. Пояснювальна записка до проекту акта на 2 арк. в 1 прим.

3. Повідомлення про оприлюднення на 1 арк. в 1 прим.

4. Аналіз регуляторного впливу на 6 арк. в 1 прим.

Перший заступник Голови

О. Мельчуцький

Шкарбута А.В.

-585-68-18

122862 *



МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№

Про затвердження Змін до Правил
пожежної безпеки в Україні

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність до законодавства, зменшення фінансового навантаження на суб'єкти господарювання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, що додаються.
2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України

№

ЗМІНИ
до Правил пожежної безпеки в Україні

1. В абзаці другому пункту 3 розділу І слова «у порядку, визначеному законодавством» замінити словами «відповідно до вимог Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, затвердженого наказом МНС від 23.09.2003 № 355, зареєстрованим у Мін'юсті 30.09.2003 за № 874/8195»;

2. У розділі II:

1) абзац сімнадцятий пункту 3 після слів «на інструктажах» доповнити словом «або»;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Для кожного приміщення об'єкта мають бути розроблені та затверджені керівником об'єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.

Інструкції про заходи пожежної безпеки не розробляються для приміщень з мокрими процесами (душові, басейни, мийні, умивальні та санвузли), а також для коридорів та вестибюлів.»;

3) у пункті 5:

в абзаці першому слова «(далі – об'єкти з масовим перебуванням людей)» виключити;

у першому реченні абзацу другого слова «на об'єктах з масовим перебуванням людей» замінити словами «на об'єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб»;

4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«22. Під час експлуатації об'єкти повинні відповідати вимогам будівельних норм на момент прийняття цих об'єктів в експлуатацію.

Обґрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог пожежної безпеки в спосіб, не передбачений будівельними нормами, можуть бути погоджені суб'єктом нормування відповідно до встановленого ним порядку.

У разі набуття чинності будівельними нормами під час експлуатації об'єктів вимоги цих документів необхідно враховувати при проведенні реконструкції, реставрації, технічному переоснащенні та капітальному ремонті приміщень, будинків і споруд відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність»».

3. У розділі III:

1) у главі 1:

абзац перший пункту 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. При розміщенні тимчасових споруд слід забезпечити попередження поширення пожежі від цієї споруди до суміжних будинків та споруд.»;

у пункті 1.11 слова «кількість якої повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-74:2013 «Зовнішні мережі і споруди. Водопостачання», як для житлових будинків» виключити;

абзац другий пункту 1.12 виключити;

2) у главі 2:

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«Забороняється знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах.

Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах повинні утримуватися у справному стані. Не допускається встановлювати будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню.»;

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горищних покрівтів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363. Необхідність обробляння засобами вогнезахисту дерев'яних елементів інших конструкцій будинків визначається відповідними ДБН за видами будинків.»;

абзац перший пункту 2.9 викласти в такій редакції:

«2.9. Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення повинні бути визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (далі – НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.»;

пункт 2.11 викласти в такій редакції:

«2.11. У підвальних та цокольних поверхах не допускається:

улаштовувати вибухопожежонебезпечні приміщення категорій А і Б;

зберігання та застосування ЛЗР, вибухових речовин, балонів з газами, карбіду кальцію та інших речовин і матеріалів, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку.

Допускається улаштовувати в підвальних та цокольних поверхах склади горючих матеріалів, майстерні, де використовуються горючі матеріали, якщо вхід до них ізольований від загальних евакуаційних сходових кліток.»;

абзац перший пункту 2.12 викласти в такій редакції:

«2.12. Забороняється використовувати горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) не за призначенням, розміщувати в них виробничі і складські дільниці, засмічувати та захарашувати їх сторонніми предметами.»;

в абзаці другому пункту 2.16 слова «інших об'єктах» замінити словами «інших приміщеннях»;

пункт 2.21 викласти в такій редакції:

«2.21. Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, торгових та іншого призначення, а також на трибунах не повинна перевищувати проектної або визначеної розрахунком, ураховуючи пропускну спроможність шляхів евакуації.

У разі відсутності даних для розрахунку площини, що припадає на одну особу, місткість залу приймається з розрахунку не менше 1 m^2 на одну особу.»;

пункт 2.23 викласти в такій редакції:

«2.23. Забороняється зменшувати кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огорожувальних конструкцій, застосовувати будівельні матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки, змінювати інженерні та планувальні рішення та умови освітлення згідно з нормовою вимогою.»;

у пункті 2.24 слова «відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», інших будівельних норм за видами будинків та споруд» виключити;

пункт 2.27 викласти в такій редакції:

«2.27. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень).

Не нормується напрямок відчинення дверей для:

квартир у житлових будинках;

приміщень з одночасним перебуванням не більше ніж 15 осіб, крім приміщень категорій А і Б за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також парильних саун;

комор і технічних приміщень площею не більше ніж 200 m^2 і без постійних робочих місць;

технічних поверхів площею не більше ніж 200 m^2 , у яких розміщується тільки інженерне обладнання та/або прокладаються інженерні мережі будинку, і в яких відсутні постійні робочі місця;

балконів, лоджій (за винятком дверей, що ведуть до зовнішньої повітряної зони сходових кліток типу Н1);
виходів на площадки сходів типу С3;
санітарних вузлів.

За наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть зачинятися лише на внутрішні запори, які відчиняються зсередини без ключа.»;

у пункті 2.28 слова «згідно з ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» та «згідно з ДСТУ Б В.2.7-70-98 «Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум'я» виключити;

у пункті 2.29 слова «встановлену ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення» виключити;

у першому реченні пункту 2.31 слова «відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок (далі – ПУЕ)» виключити;

у першому реченні пункту 2.32 слова «Встановлені згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» виключити;

абзац четвертий пункту 2.37 викласти в такій редакції:

«забивати, заварювати, замикати на замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах;».

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

друге речення абзацу другого пункту 1.6 викласти в такій редакції:

«Втрати опору ізоляції на стиках повинні бути не більше втрат опору ізоляції на цілих жилах цих проводів і кабелів.»;

абзац одинадцятий пункту 1.18 викласти в такій редакції:

«використання побутових електронагрівальних приладів з порушенням встановлених їх виробником правил експлуатації та в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено;»;

пункт 1.24 викласти в такій редакції:

«1.24. Забороняється влаштовувати незаповнені отвори в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електроощитові.».

2) у главі 2:

в абзаці першому пункту 2.6 слова «, що відповідають вимогам ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» виключити;

пункт 2.11 викласти в такій редакції:

«2.11. На присадибних ділянках житлових будинків, у яких використовуються опалювальні печі або інші установки, що працюють на рідкому паливі, допускається підземне зберігання палива в резервуарах (крім скрапленого вуглеводневого газу) місткістю до 2 куб.м, до яких повинен бути забезпечений транспортний під'їзд. Відстань від цих місткостей до будинків I, II, III, IIIa, IIIb ступенів вогнестійкості слід приймати не менше 9 м, а до IV, IVa, V ступенів вогнестійкості – 12 м.»;

пункт 2.18 викласти в такій редакції:

«2.18. Забороняється вносити зміни до елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі ними.»;

у пункті 2.23:

в абзацах першому та другому слова «з масовим (постійним або тимчасовим) перебуванням людей» замінити словами «з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб»;

в абзаці третьому слова «, за винятком приміщень, визначених згідно з пунктом 7.4.5 глави 7.4 розділу 7 ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» виключити;

абзац п'ятий пункту 2.27 викласти в такій редакції:

«перетинати протипожежні перешкоди інженерними системами кондиціонера без улаштування проходок, що відповідають нормованій межі вогнестійкості протипожежної перешкоди за ознакою EI;»;

3) в абзаці третьому пункту 3.4 глави 3 слова «відповідно до ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» виключити;

4) у главі 4:

пункт 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1. Розміщення газових опалювальних котлів, опалювальних апаратів, ємнісних газових водонагрівників, газобалонних установок має відповідати Правилам безпеки систем газопостачання України, затвердженим наказом Мінпаливенерго України від 15.05.2015 № 285, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.06.2015 за № 674/27119 (далі – НПАОП 0.00-1.20).»;

пункт 4.3 викласти в такій редакції:

«4.3. Виявивши в приміщенні запах газу, слід негайно припинити його подавання, викликати аварійну газову службу і провітрити приміщення. До усунення несправності в приміщенні забороняється запалювати сірники, курити, застосовувати відкритий вогонь, вмикати та вимикати електроприлади, а також користуватися інструментом, який утворює іскри під час ударів.»;

пункт 4.4 виключити.

5. У розділі V:

1) у главі 1:

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

«1.4. Монтаж, введення до експлуатування і підтримання експлуатаційної придатності СПЗ повинно проводитися відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»;

у пункті 1.6 слова «об'єкти з масовим перебуванням людей» замінити словами «об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб».

2) у главі 2:

у пункті 2.1:

підпункт 1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2 – 12 вважати відповідно підпунктами 1 – 11.

перше речення підпункту 4 після слова «водопроводу» доповнити словами «власнику відповідної мережі водопостачання»;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) витрачений під час гасіння пожежі протипожежний запас води з резервуарів має бути відновлений у строк:

не більше ніж:

24 год. – у населених пунктах і на промислових підприємствах з будівлями за вибухопожежною та пожежною небезпекою категорій А, Б та В;

36 год. – на промислових підприємствах з будівлями за пожежною небезпекою категорій Г та Д;

72 год. – у сільських населених пунктах і на сільськогосподарських підприємствах.

Для промислових підприємств із витратами води на зовнішнє пожежогасіння до 20 л/с включно допускається збільшувати час відновлення пожежного об'єму води: до 48 год. – для будівель категорій Г та Д; до 36 год. – для будівель категорії В;»;

у пункті 2.2:

підпункт 1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2 – 13 вважати відповідно підпунктами 1 – 12;

у першому реченні підпункту 1 слова «за ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» виключити;

у першому реченні підпункту 9 слова «одного разу на шість місяців» замінити словами «одного разу на рік»;

3) у главі 3:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Населені пункти і об'єкти мають бути забезпечені нормовою кількістю протипожежної техніки.»;

абзац п'ятий пункту 3.10 викласти в такій редакції:

«установлювання в шафи пожежних кран-комплектів, у спеціальні тумби, на підставки, що надійно закріплені, на підлозі (якщо дозволяє конструкційне виконання), у пожежні щити (стенди).»;

абзац третій пункту 3.11 викласти в такій редакції:

«До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщаються на пожежному щиті, входять: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., протипожежне покривало – 1 шт., багор або лом та гак – 2 шт., лопати – 2 шт., сокири – 2 шт.»;

6. У розділі VI:

1) у главі 1:

у третьому реченні пункту 1.3 слова «фільтрувальними пристроями для саморятування під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість дітей та окремо для обслуговуючого персоналу» замінити словами «засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі»;

у пункті 1.6 слова «з урахуванням вимог ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів» виключити;

2) у главі 2:

пункт 2.8 викласти в такій редакції:

«2.8. Розміщення тимчасових крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях, а також місць сидіння для залів, які не мають стаціонарно встановлених крісел, під час проведення заходів повинно забезпечувати:

ширину проходів між рядами не менше 0,45 м;

відстань між спинками крісел (глибину ряду не менше 0,9 м, а між спинками стільців чи лав – не менше 0,85 м, у кінотеатрах – не менше 1,0-1,1 м;

кількість неперервно встановлених місць у ряду: за одностороннього виходу із ряду не більше 26, за двостороннього – не більше 50.»;

абзац другий пункту 2.17 виключити;

в абзаці другому пункту 2.28 слова «з масовим перебуванням людей» замінити словами «з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб»;

у пункті 2.29 слова «пристроїв фільтрувальних для саморятування» замінити словами «засобів індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей»;

3) у пункті 3.2 глави 3 слова «пристроїми фільтрувальними для саморятування» замінити словами «засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей»;

4) у главі 4

в абзаці другому пункту 4.1 слово «, боєприпасів» виключити;

в абзаці другому пункту 4.7 слова «пристроїми фільтрувальними для саморятування» замінити словами «засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей»;

5) пункт 5.6 глави 5 викласти в такій редакції:

«5.6. Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканці цих об'єктів мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі.»;

6) у пункті 8.1 глави 8 слова «Правилами пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21 грудня 1998 року № 527, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 1999 року за

№ 157/3450» замінити словами «Правилами пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 21 січня 2015 року № 11, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 279/26724»;

7) у главі 9:

у пункті 9.1:

в абзаці другому підпункту 3 слова «згідно з ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва» виключити;

в абзаці першому підпункту 8 слова «які влаштовуються відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення» виключити;

у пункті 9.2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані від складів ЛЗР та ГР до інших будівель та споруд;»;

підпункт 2 після слів «посипати піском» доповнити словами «або застосувати спеціальні хімічні речовини»;

підпункт 5 після слова «карту» доповнити словом «(паспорт)»;

абзац другий підпункту 24 викласти в такій редакції:

«Відпуск ЛЗР та ГР у тару з полімерних матеріалів, що не призначена виробником для зберігання нафтопродуктів, а також у скляну тару – забороняється;»;

абзац другий підпункту 25 викласти в такій редакції:

«зменшення нормованої висоти обвалування;»;

підпункт 3 пункту 9.3 викласти в такій редакції:

«3) забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані від майданчиків та будинків для зберігання балонів з горючими газами до сусідніх будівель і споруд;»;

підпункт 1 пункту 9.5 викласти в такій редакції:

«1) забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані від складів лісопиломатеріалів до сусідніх будинків, споруд територій;»;

8) у главі 10:

пункти 10.1-10.3 викласти в такій редакції:

«10.1. До роботи на автозаправних станціях (далі – АЗС) допускаються лише особи, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і мають про це відповідне посвідчення. Забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані між суміжними будинками, спорудами на території АЗС.

10.2. Розташування транспортних засобів в очікуванні заправки повинно забезпечувати можливість аварійної їх евакуації з території АЗС.

Автомобілі, що чекають черги на заправку, повинні розміщуватися не більше ніж за 3 метри до автомобіля, що заправляється.

10.3. На АЗС забороняється проводити постійні зварювальні та інші вогневі роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, як у будинках АЗС, так і на її території.

Тимчасові зварювальні та інші вогневі роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню під час технічної експлуатації АЗС, мають виконуватися відповідно до вимог глави 1 розділу VII цих Правил.

Палити дозволяється тільки в спеціально відведеніх та облаштованих для цього місцях.»;

пункт 10.5 викласти в такій редакції:

«10.5. АЗС мають бути оснащені телефонним, гучномовним зв’язком. Для АЗС, які не обладнані провідним телефонним зв’язком, дозволяється для цих цілей використовувати засоби стільникового зв’язку.»;

пункт 10.7 викласти в такій редакції:

«10.7. Зливати нафтопродукти в резервуари необхідно закритим способом (трубопроводом). Перед зливанням нафтопродукту з автоцистерн у резервуар необхідно заміряти рівень нафтопродукту в цьому резервуарі. Процес зливання повинен контролюватися працівником АЗС та водієм автоцистерни, у тому числі для недопущення переповнення резервуару. Наконечники зливних

шлангів повинні бути виготовлені з матеріалу, що виключає можливість іскроутворення в разі ударів об корпус резервуара, технологічного колодязя, зливного пристрою. Наконечники зливного пристрою повинні бути виготовлені з матеріалу, що виключає можливість іскроутворення, та мають бути заземлені до контуру, до якого виконується заземлення автоцистерни.»;

пункт 10.11 викласти в такій редакції:

«10.11. Для відкривання і закривання пробок металевої тари, проведення робіт із обслуговування та ремонту технологічного обладнання у вибухонебезпечних зонах на АЗС повинен використовуватись інструмент з металу, що не утворює іскор.»;

у пункті 10.12:

абзац третій викласти в такій редакції:

«дозволяється відпускати нафтопродукти споживачам у металеві каністри з полімерних матеріалів, які призначені для зберігання нафтопродуктів і на яких нанесене відповідне маркування. Забороняється відпускати паливо в скляну тару та тару з полімерних матеріалів, яка не призначена для цих цілей.»;

абзац четвертий після слова «піском» доповнити словами «або застосувати спеціальні хімічні речовини»;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

«відстань між автомобілями повинна забезпечувати можливість маневрування та виїзду з території АЗС.»;

пункт 10.14 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

«5) ПАЗС необхідно оснащувати первинними засобами пожежогасіння відповідно до глави 3 розділу V цих Правил і розміщувати їх на території згідно зі схемою, затвердженою керівником підприємства.»;

9) пункт 12.1 глави 12 викласти в такій редакції:

«12.1. Не допускається розміщення лазень сухого жару (саун) вище другого поверху, у підвальних поверхах, під трибуналами, у спальних корпусах оздоровчих таборів для дітей та підлітків, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, а також під приміщеннями та суміжно з приміщеннями, у яких перебуває понад 100 осіб.».

7. У розділі VII:

1) друге речення абзацу шостого пункту 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

«За наявності на підприємстві відомчої пожежної охорони або державної пожежної охорони, яка обслуговує підприємство на договірних засадах, наряди-допуски на виконання тимчасових вогневих робіт повинні бути погоджені з ними напередодні виконання робіт з установленням відповідного контролю;

2) пункт 2.1 глави 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.28 вважати відповідно пунктами 2.1 - 2.27;

3) у главі 4:

у реченні першому пункту 4.16 слова «реконструкції, капітального ремонту та» виключити;

в абзаці четвертому пункту 4.48 слова «згідно з ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва» виключити.

8. У тексті Правил слова «ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту» замінити словами «ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

Т.б.о.
Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади та
моніторингу МВС

В.Є. Боднар
В.Є. Боднар

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України
«Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні» (далі – проект наказу) розроблено Державною службою України з надзвичайних ситуацій на підставі повторного відстеження результативності регуляторного акта, передбаченого статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та звернень суб'єктів господарювання, громадських організацій.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття проекту наказу дасть змогу привести окремі положення Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26679 (далі – Правила), у відповідність до європейських норм та зменшити фінансове навантаження на суб'єкти господарювання.

3. Правові аспекти

Нормативно-правова база визначається Кодексом цивільного захисту України, законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про будівельні норми» та іншими нормативно-правовими актами, що діють у сфері пожежної безпеки.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти і науки, Державною регуляторною службою, Державною службою з питань праці, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза проекту акта не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Для проведення консультацій з громадськістю проект наказу розміщено на офіційному сайті ДСНС: www.mns.gov.ua

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики, є доцільним, адекватним, ефективним, збалансованим, передбаченим, прозорим.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить привести нормативно-правові акти у сфері пожежної безпеки у відповідність до законодавства та зменшити фінансове навантаження на суб'єкти господарювання, а також сприятиме зменшенню соціальної напруги у сфері господарської діяльності та надходжень звернень від суб'єктів господарювання.

Разом з цим прийняття проекту наказу не призведе до зниження рівня пожежної безпеки в державі, захисту життя та здоров'я громадян і збільшення кількості пожеж на об'єктах.

Державний секретар
Міністерства внутрішніх справ
України

O.B. Тахтай

2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення Змін до Правил пожежної безпеки в Україні»

Проект наказу Міністерства внутрішніх справ «Про внесення Змін до Правил пожежної безпеки в Україні» підготовлено з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність з європейськими нормами, зменшення фінансового навантаження на суб'єктів господарювання та адміністративного тиску з боку органів державного нагляду (контролю).

Назва органу виконавчої влади, що розробляв регуляторний акт	Назва структурного підрозділу, який розробляв регуляторний акт, його адреса та телефони
Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1, тел. (044) 585-68-88, http://www.dsns.gov.ua/

Проект наказу та пояснювальну записку оприлюднено вперше на веб-сайті <http://www.mns.gov.ua/> 05.09.2016 року.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу від фізичних та юридичних осіб приймаються до 10.04.2017 року на адресу ДСНС України (01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1, тел. (044) 585-68-88) або на електронну адресу: <http://www.dsns.gov.ua/>, а також на адресу Державної регуляторної служби України (01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11) або на електронну адресу: mail@dkrp.gov.ua.

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

М.Чечоткін

«3 » 04 2017 року

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України
«Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні»

I. Визначення проблеми

Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні» (далі – проект наказу) розроблено за результатами проведеного повторного відстеження результативності Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим у Мін'юсті 5 березня 2015 р. за № 252/26697 (далі – Правила), та на виконання рішень робочої групи, створеної наказом ДСНС від 03.03.2016 № 104, до якої включено представників Державної регуляторної служби України, ДСНС, громадських організацій та асоціацій, суб'єктів господарювання.

У результаті повторного відстеження ДСНС проводила розгляд звернень суб'єктів господарювання та громадських організацій стосовно внесення змін до окремих положень Правил.

Так, заміни посилань або коригування норм зазнали 54 пункти Правил.

Основними причинами внесення змін до Правил є:

необхідність заміни посилань на нормативно-правові акти та будівельні норми, що втратили чинність;

необхідність коригування деяких вимог Правил відповідно до нових нормативно-правових актів та будівельних норм;

необхідність суб'єктам господарювання усувати порушення вимог будівельних норм, зокрема після прийняття об'єкта до експлуатації;

дублювання норм у різних розділах, главах Правил.

Разом з цим, усунення порушень вимог будівельних норм призводить до додаткових матеріальних витрат.

Враховуючи, що з 2011 року працівники ДСНС не беруть участь у прийнятті об'єктів будівництва до експлуатації порушень вимог будівельних норм у сфері пожежної безпеки значно збільшилося.

Також необхідно враховувати масові реконструкції, переобладнання, зміни цільового призначення приміщень, будівель без оформлення відповідної проектної документації (основна мета: зменшення додаткових матеріальні затрат суб'єктами господарювання), які під час перевірок призводять до конфліктних ситуацій між органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки з представниками суб'єктів господарювання.

Вищевказані проблемні питання, з однієї сторони призводять до додаткових витрат для суб'єктів господарювання, а з іншої сторони несуть загрозу здоров'ю і життю громадян, які відвідують або працюють на цих об'єктах.

Основні групи (підгрупи), на які проблема має вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	так	

Держава	так
Суб'єкти господарювання,	так
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	так

Вищевказаною робочою групою прийнято рішення про внесення змін до Правил в декілька етапів.

На першому етапі внесено зміни, які були визначено першочерговими (невідкладними), а другим етапом передбачено внесення змін, викладених у наданому проекті наказу.

Вирішення зазначених питань за допомогою діючих нормативно-правових актів, ринкових механізмів або в інший спосіб неможливо.

ІІ. Цілі державного регулювання

Метою прийняття акта є зменшення соціальної напруги, що виникає під час здійснення органами ДСНС заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки, а також матеріальних затрат на об'єктах незалежно від форм власності під час забезпечення (виконання) на них вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Залишити нормативно-правовий акт без змін
Альтернатива 2	Внести зміни до нормативно-правового акта
Альтернатива 3	

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Збільшення звернень (скарг) суб'єктів господарювання, що призводить до витрат державного бюджету, збільшення соціальної напруги серед населення та конфліктних ситуацій
Альтернатива 2	Зменшення звернень (скарг) суб'єктів господарювання, що призводить до скорочення витрат державного бюджету, зменшення соціальної напруги серед населення та	Відсутні

конфліктних ситуацій

Альтернатива 3

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Відсутні
Альтернатива 2	Відсутні	Відсутні

Альтернатива 3

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання.

За даними Державної служби статистики України за 2014 рік:

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	497	16618	1915046	1859887	3792048
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	0,013	0,43	50,5	49,05	~100

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Матеріальні витрати на забезпечення пожежної безпеки залишаться сталими
Альтернатива 2	Рівень пожежної безпеки майже не змінюється Зменшення матеріальних витрат на забезпечення пожежної безпеки на об'єктах Зменшення адміністративного тиску органів державного нагляду (контролю)	Відсутні

Альтернатива 3

Проведення оцінки впливу кількісних витрат на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникатимуть унаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень/рік
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)	Відсутні

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Відсутні

Альтернатива 3.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше не існуватиме);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться не розв'язаними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час розвязання проблеми)	Бал результативності (за четирибальною системою оценки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала	
Альтернатива 1	3	Усі важливі аспекти не існуватимуть	
Альтернатива 2	4	Проблема більше не існуватиме	
Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	
Альтернатива 1	Відсутні	Витрати залишаються сталими (не зменшуються)	Шляхом голосування членів та учасників робочої групи щодо розробки змін до регуляторного акта більшістю голосів рішення альтернативи 1 відхилено
Альтернатива 2	Зменшення матеріальних витрат	Відсутні (зменшуються)	Шляхом голосування членів та учасників робочої групи щодо розробки змін до регуляторного акта більшістю голосів прийнято рішення альтернативи 2

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1	Шляхом голосування членів та учасників робочої групи щодо розробки змін до регуляторного акта більшістю голосів відхилено рішення альтернативи 1	Ризики зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта незначні
Альтернатива 2	Шляхом голосування членів та учасників робочої групи щодо розробки змін до регуляторного акта більшістю голосів рішення альтернативи 2 прийнято	-/-

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначені проблеми

Для розв'язання проблеми цим проектом наказу пропонується внесення змін до окремих положень Правил, що забезпечить вирішення проблемних питань.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відсутні.

З боку держави ніяких витрат не передбачається.

Малий бізнес додаткових витрат не несе, оскільки більшість змін до Правил ведуть до зменшення матеріальних витрат та адміністративного тиску органами державного нагляду (контролю).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі, що дасть змогу вирішити проблемні питання.

Зміна терміну дії акта можлива у разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проект.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показником результативності регуляторного акта є зменшення матеріальних витрат для суб'єктів господарювання, державних органів та громадян під час забезпечення пожежної безпеки на об'єктах (будинки, будівлі, приміщення споруди тощо).

1. Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не передбачається.

Суб'єктами господарювання зменшуються матеріальні витрати, пов'язані з виконанням акта.

2. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – дія акта поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які мають у власності, користуванні об'єкти.

3. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта – рівень поінформованості середній, оскільки проект розміщено на web-сайті ДСНС. Додатково буде проведено розгляд звернень суб'єктів господарювання, органів влади та самоврядування стосовно дії положень акта (у разі їх надходження).

4. Зменшення матеріальних витрат для суб'єктів господарювання, державних органів та громадян під час забезпечення пожежної безпеки на об'єктах (будинки, будівлі, приміщення споруди тощо).

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка результативності здійснюватиметься шляхом аналізу статистичних даних про звернення (скарги) органів влади, суб'єктів господарювання та громадян щодо дії регуляторного акта.


Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних або надходження звернень та скарг. Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності цим регуляторним актом, у результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження результативності.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

«03» 04 2017 року



М. Чечоткін