



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. О. Гончара, 55а, м. Київ, 01601, тел. (044) 247-30-26, тел./факс (044) 202-32-11, факс (044) 247-31-44
www.dsns.gov.ua ЄДРПОУ 38516849 oper@dsns.gov.ua

№ _____

На № _____

від _____

Державна регуляторна служба України

Про погодження проекту наказу
Міністерства внутрішніх справ України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій відповідно до пункту 7 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731, направляє на повторне погодження проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні» і просить погодити його у найкоротший термін.

Додаток: на 43 арк. в 1 прим.

Директор Департаменту
запобігання надзвичайним
ситуаціям

Олександр ЧЕКРИГІН

Руслан Ткаченко 585-68-32

СЕД АСКОД ДСНС України
№ 26-10596/261-1 від 01.11.2022
Підписувач Чекригін Олександр Миколайович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000AB1C00000F400300
Дійсний з 30.03.2022 0:00:00 по 29.03.2024 23:59:59



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про
затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні»

I. Визначення проблеми

Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні» (далі – проект наказу) розроблено з метою приведення окремих положень Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26679 (далі – Правила), у відповідність з вимогами чинного законодавства.

Разом із цим окремі положення наказу спрямовано на виконання завдання, визначеного підпунктом 7 пункту 1 розділу V Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року № 285-р, та підпунктом 5 пункту 18 Плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 883-р.

Проект наказу розроблено на підставі періодичного відстеження результативності регуляторного акта, передбаченого статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

За результатами такого відстеження встановлено, що Правила містять у собі посилання на інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що втратили чинність, зокрема ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT), ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд», ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования», ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки», ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) «Пожарная техника. Классификация пожаров», ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-16-2005 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллеві заклади», Правила експлуатації вогнегасників, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

СЕД АСКОД ДСНС України

№ 26-10596/261-1 від 01.11.2022

Підписувач Чекригін Олександр Миколайович

Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000AB1C00000F400300

Дійсний з 30.03.2022 0:00:00 по 29.03.2024 23:59:59



від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154.

Крім того, відсутність у чинній нормативній базі окремо визначених вимог щодо забезпечення протипожежного захисту в будинках, де перебувають або можуть перебувати особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення, та неврахування їх особливих потреб на практиці часто призводить до людських жертв, травматизму та матеріальних збитків.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення реалізації прав і задоволення потреб, зокрема осіб з інвалідністю, на рівні з іншими громадянами, розділ VI Правил передбачається доповнити новою главою 13 «Установи з постійним та (або) тимчасовим перебуванням осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» з метою встановлення вимог пожежної безпеки до утримання установ з постійним та (або) тимчасовим перебуванням осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також утримання територій, будівель, приміщень, систем протипожежного захисту, інженерного обладнання, первинних засобів пожежогасіння.

Крім того, практика застосування Правил з часу останнього відстеження їх результативності вказує також на необхідність уточнення вимог стосовно застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, зокрема в частині запровадження необхідності укомплектування персоналу окремих категорій об'єктів, таких як готелі, пансіонати, хостели, будинки для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, заклади соціального захисту, заклади охорони здоров'я, торговельно-розважальні заклади автономними засобами індивідуального захисту органів дихання для організації належної евакуації постраждалих на випадок пожежі.

Вирішення зазначених питань за допомогою чинних нормативно-правових актів, ринкових механізмів або в інший спосіб неможливо.

Проект наказу повністю враховує вимоги Конституції України, Кодексу цивільного захисту України, Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року № 285-р, Плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 883-р, інших законодавчих та нормативно-правових актів.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема має вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни		*
Держава	*	
Суб'єкти господарювання	*	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва		*

II. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту наказу є встановлення належних вимог пожежної безпеки в державі, удосконалення і приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність із чинним законодавством України.

Прийняття проекту наказу позитивно вплине на здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання у зв'язку із підвищенням рівня захисту життя та здоров'я їх працівників та зменшення матеріальних збитків від пожеж.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань:

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1: прийняття проекту акта	Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та дасть змогу привести нормативно-правові акти у сфері пожежної безпеки у відповідність із чинним законодавством
Альтернатива 2: залишення без змін існуючого акта	Такий спосіб є неприйнятним, так як не сприятиме приведенню нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність із чинним законодавством, залишить існуючий рівень пожежної небезпеки суб'єктів господарювання. Також зазначений спосіб не забезпечить виконання поставленої мети регулювання

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернатив	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1: прийняття проекту акта	Високі, оскільки прийняття проекту акта дасть можливість привести нормативно-правові акти у сфері пожежної безпеки у відповідність із чинним законодавством, а також зменшить кількість конфліктних ситуацій із суб'єктами господарювання	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання не зміняться та складуть: за 1 рік 25 283 808 грн., за 5 років 126 419 040 грн.
Альтернатива 2: залишення без змін існуючого акта	Відсутні, не сприятиме приведенню нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність із чинними законодавством та сприятиме подальшим конфліктам з суб'єктами господарювання	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання не зміняться та складуть: за 1 рік 25 283 808 грн., за 5 років 126 419 040 грн.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернатив	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1: прийняття проекту акта	Відсутні	Відсутні
Альтернатива 2: залишення без змін існуючого акта	Відсутні	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання.

За звітними та статистичними даними територіальних органів ДСНС під дію проекту наказу підпадають:

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, які підпадають під дію регулювання, одиниць	7981	-	-	-	7981
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	100	-	-	-	100

Вид альтернатив	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1: прийняття проекту акта	Високі, а саме: узгодження інтересів бізнесу та держави; позитивний вплив на здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання; покращення інвестиційного клімату в Україні; зменшення кількості постраждалих, а також матеріальних збитків внаслідок пожеж	44 190 797 грн за рік 220 953 985 грн за 5 років
Альтернатива 2: залишення без змін існуючого акта	Відсутні, оскільки існуючі вимоги законодавства не забезпечують належний рівень пожежної безпеки суб'єктів господарювання	-

Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємства, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	3563	3563
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	-	-
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	-	-
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень	1874	9370
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень,	-	-

	висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень		
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	100	500
7	Витрати, пов'язані з наймом додаткового персоналу, гривень	-	-
8	Інше (уточнити), гривень	-	-
9	РАЗОМ (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень	5 537	13 433
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	7981	7981
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	44 190 797	220 953 980

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат	У перший рік	Періодичні (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо	*3 563	-	3 563

*Основним регуляторним впливом проекту акта є запровадження необхідності укомплектування персоналу окремих категорій об'єктів, таких як готелі, пансіонати, хостели, будинки для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, заклади соціального захисту, заклади охорони здоров'я, торговельно-розважальні заклади автономними засобами індивідуального захисту органів дихання для організації належної евакуації постраждалих на випадок пожежі.

При розрахунку витрат суб'єктів господарювання взято середню потребу в АЗІЗОД – 5 шт. Згідно з даними, наданими виробниками такої продукції, її вартість складає 712 грн за шт.

Відповідно до звітних даних територіальних органів ДСНС 9 тис. 664 об'єкти, з них: 1 тис. 743 готелі, 206 пансіонатів, 82 хостели та 1 тис. 60 будинків для людей похилого віку та осіб з інвалідністю; 1 тис. 683 гуртожитки; 1 тис. 368 закладів соціального захисту; 2 тис. 755 закладів охорони здоров'я; 767 торговельно-розважальних закладів.

Вид витрат	Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)	Витрати за п'ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)	-	-

Вид витрат	Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій за рік	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та	-	-	-	-

поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)				
Вид витрат	Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)	*812 грн.	**1062 грн. штрафні санкції	1874 грн.	9370 грн.

Вид витрат	Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи тощо)	Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)	Разом за рік (стартовий)	Витрати за п'ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)	-	-	-	-

Вид витрат	За рік (стартовий)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)	100,00	-	500,00

Вид витрат	Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу	-	-

*За інформацією Мінекономіки станом на січень 2022 року середня номінальна заробітна плата в Україні становила 14,77 тис. грн. (22 робочі дні), - заробітна плата за 1 день (8 годин) складає 662 грн. або 165 грн. за 2 години в день. Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» строк здійснення планового заходу

не може перевищувати десяти робочих днів. У зв'язку з тим, що відповідно до вимог Закону перевірки суб'єктів господарювання здійснюються не частіше одного разу на два роки, сума витрат на адміністрування заходів зменшується вдвічі.

** Відповідно до запропонованої редакції статті 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення встановлених законодавством вимог техногенної, пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, діяльності аварійно-рятувальних служб тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (середня сума штрафу становить 4250 грн.). Однак, враховуючи, що не на всіх об'єктах суб'єктів господарювання наявні вказані порушення, витрати, пов'язані зі штрафними санкціями, зменшуються вдвічі (2125 грн.). У зв'язку з тим, що відповідно до вимог Закону перевірки суб'єктів господарювання здійснюються не частіше одного разу на два роки, сума штрафних санкцій зменшується удвічі (1062 грн.)

Проведення оцінки впливу кількісних витрат на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникатимуть унаслідок дії регуляторного акта:

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 (прийняття проекту акта). Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають унаслідок дії регуляторного акта»)	44 190 797 грн. (витрати за 1 рік) 220 953 985 грн. (витрати за 5 років)
Альтернатива 2 (залишення без змін існуючого акта). Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають унаслідок дії регуляторного акта»)	-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1: прийняття проекту акта	4	Проблема більше не існуватиме (зазначений спосіб повністю відповідає вимогам законодавства та сучасності, є найбільш доцільним і ефективним)
Альтернатива 2: залишення без змін існуючого акта	1	Проблема продовжить існувати

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок), грн.	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1: прийняття проекту акта	Високі, оскільки прийняття проекту підвищить рівень забезпечення пожежної безпеки в державі. Сприятиме захисту життя, здоров'я громадян, зменшенню кількості пожеж та витрат держави, пов'язаних із гасінням пожеж, ліквідацією їх негативних наслідків та рятуванням людей і матеріальних цінностей. Крім цього, збільшиться надходження до державного бюджету 8 475 822 грн на рік	Зменшення витрат на гасіння та ліквідацію пожеж і їх наслідків та зменшення кількості осіб, життю та здоров'ю яких заподіяна шкода. 44 190 797 грн. (витрати за 1 рік) 220 953 985 грн. (витрати за 5 років)	Зазначений спосіб регулювання повністю відповідає вимогам законодавства та сучасності, є найбільш доцільним і ефективним. Проблема більше не існуватиме
Альтернатива 2: залишення без змін існуючого акта	Відсутні, оскільки стан забезпечення пожежної безпеки не зміниться. Ця ситуація призведе до підвищення ризику виникнення пожеж та вплине на нормальні умови життєдіяльності громадян	Витрати на ліквідацію пожеж та їх наслідків і збільшення кількості загиблих та постраждалих осіб. Витрати на ліквідацію наслідків пожеж та призупинення виробництва внаслідок пожеж	У разі залишення існуючої ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1: прийняття проекту акта	Прийняття проекту дає змогу повністю досягнути поставлених цілей, забезпечити належний рівень захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пожеж та їх наслідків	Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2: залишення без змін існуючого акта	Неприйнятна, зважаючи на необхідність актуалізації деяких Правил пожежної безпеки в Україні до вимог сьогодення	–

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв'язання визначеної проблеми, є:

1) прийняття проекту та, як наслідок:

визначення вимог щодо забезпечення протипожежного захисту в будинках, де перебувають або можуть перебувати особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення;

запровадження необхідності укомплектування персоналу окремих категорій об'єктів, таких як готелі, пансіонати, хостели, будинки для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, заклади соціального захисту, заклади охорони здоров'я, торговельно-розважальні заклади автономними засобами індивідуального захисту органів дихання для організації належної евакуації постраждалих на випадок пожежі;

2) інформування громадськості про встановлені актом вимоги шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет на офіційному вебсайті ДСНС.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження проекту:

а) дії суб'єктів господарювання – недопущення порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;

б) дії органів виконавчої влади – надання методичної допомоги та консультацій суб'єктам господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта; розроблення і здійснення заходів, спрямованих на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування здійснюється згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта:

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва для ДСНС

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємства (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)	Планові витрати часу на процедуру годин*	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)**	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта, пр./рік	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання***	Витрати адміністрування регулювання (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання	1	72	1	7981	574 632
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, (виїзні)	40*	72	1	7981	22 985 280
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання	1	72	1	7981	574 632
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	1	72	1	7981	574 632
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання	-	-	-	-	-
6. Підготовка звітності за результатами регулювання	1	72	1	7981	574 632
7. Інші	-	-	-	-	-
Разом за рік	44	72	1	7981	25 283 808
Сумарно за п'ять років				7981	126 419 040

* тривалість планових заходів державного нагляду (контролю) визначено статтею 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (не може перевищувати 10 робочих днів);

** грошове місячне утримання інспекторського складу територіальних органів ДСНС визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294

«Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та Інструкції про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, затвердженої наказом МВС від 23.04.2015 № 475, зареєстрованим у Мін'юсті 15 травня 2015 р. за № 544/26989, і в середньому складає 12573 грн./місяць (12573 грн./22 робочі дні/8 годин = 72 грн./год.);

*** періодичність планових заходів визначено статтею 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (для високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки та для середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки). На обліку в органах державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки знаходиться 9 тис. 664 об'єкти, на які поширюватиметься регуляторний вплив проекту наказу, з них: 1 тис. 743 готелі, 206 пансіонатів, 82 хостели та 1 тис. 60 будинків для людей похилого віку та осіб з інвалідністю; 1 тис. 368 закладів соціального захисту; 2 тис. 755 закладів охорони здоров'я; 767 торговельно-розважальних закладів.

Враховуючи, що регуляторний вплив на суб'єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств) не прогнозується розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) не здійснювався.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі, що дасть змогу повністю вирішити проблемні питання.

Зміна терміну дії регуляторного акта можлива у разі зміни законодавства України.

Термін набуття чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта будуть встановлені після набрання чинності актом.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта, – 8 475 822 грн на рік, внаслідок застосування штрафних санкцій.
2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб підприємців, на яких поширюється дія акта, – 7 981.
3. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб підприємців стосовно основних положень регуляторного акта – високий, оскільки проект розміщено на офіційному веб-сайті ДСНС.
4. Загальні витрати суб'єктів господарювання, які підпадають під дію регуляторного акта, за рік складуть –44 190 797 грн., за п'ять років – 220 953 985 гривень.
5. Рівень захисту життя та здоров'я громадян.
6. Зменшення кількості надзвичайних ситуацій та пожеж.

7. Зменшення витрат держави, пов'язаних з гасінням, ліквідацією надзвичайних ситуацій, пожеж та їх наслідків, рятуванням людей і матеріальних цінностей.

8. Зменшення витрат суб'єктів господарювання, які підпадають під дію регуляторного акта, внаслідок зменшення кількості пожеж та матеріальних збитків.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Уповноваженим органом виконавчої влади здійснюватимуться базове та періодичні відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», шляхом аналізу статистичних та звітних даних за такими основними показниками: зменшення кількості надзвичайних ситуацій та пожеж, постраждалих; зменшення матеріальних витрат, пов'язаних із ліквідацією надзвичайних ситуацій, пожеж та їх наслідків.

Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набуття чинності проекту шляхом аналізу статистичних даних. Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набуття чинності цим регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстежень.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження результативності.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься шляхом розгляду пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, які надійшли до ДСНС.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Цільові групи, які будуть залучатися для проведення відстеження, – апарат ДСНС, територіальні органи ДСНС.

Директор Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям

Олександр ЧЕКРИГІН

_____ 2022 р.



МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ _____

Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, пункту 12 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внутрішній водний транспорт», підпункту 7 пункту 1 розділу V Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року № 285-р, підпункту 5 пункту 18 Плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 883-р, з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, що додаються.
2. Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Міністерства внутрішніх справ України (Скаун В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Денис МОНАСТИРСЬКИЙ

ЗМІНИ
до Правил пожежної безпеки в Україні

1. В абзаці другому пункту 1 розділу I слова «морські та річкові споруди, що знаходяться на плаву» замінити словами «плавучі споруди»:

2. У розділі II:

1) в абзаці першому пункту 4 після слів «приміщення об'єкта» доповнити словами «або групи приміщень однакового призначення»;

2) абзац п'ятнадцятий пункту 4 після слів «обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі» доповнити абзацами: «Інструкції повинні містити інформацію з врахуванням фізичних можливостей (мобільності) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі – маломобільні особи) в розрізі нозологій під час складання плану евакуації, а саме:

наявність системи оповіщення про надзвичайні ситуації з візуальною (для осіб з порушенням слуху) та звуковою (для осіб з порушенням зору) подачею інформації;

необхідна чисельність людей для надання послуги фізичного супроводу під час евакуації маломобільних осіб;

наявність кваліфікованого персоналу, навченого технікам та методикам безпечного супроводу осіб з інвалідністю;

можливість/неможливість самостійного пересування маломобільної особи (осіб) без сторонньої допомоги вниз сходами;

відстань, а також кількість прольотів сходів, яку маломобільна особа може проходити без сторонньої допомоги;

можливість/неможливість маломобільної особи самостійно продовжити та закінчити евакуацію, якщо допомога буде надана тільки на складному відрізку шляху;

кількість зупинок, які за необхідності потрібно зробити маломобільній особі, щоб відпочити для продовження евакуації;

засоби індивідуальної мобільності, які маломобільна особа (особи) може самостійно використовувати під час евакуації (крісло колісне, тростина, милиця, ходунки тощо);

облаштування для маломобільних осіб у розрізі нозологій шляхів евакуації:

максимальну відстань від місця можливого перебування маломобільної особи (осіб) до найближчого місця безпеки;

наявність допоміжних пристроїв на шляхах евакуації (поручні, пандуси, пожежні ліфти тощо);

місцезнаходження крісел колісних для евакуації (за необхідності) та види управління ними (ручні чи автоматичні);

розташування найкоротшого та безпечного шляху до виходу, інших шляхів (нормативних пандусів) евакуації для рятування маломобільної особи (осіб)»;

3) абзац перший пункту 5 після слів «мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі» доповнити

словами «з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зору та слух, інтелектуальні та психічні порушення, а також інших маломобільних груп населення»;

4) абзац другий пункту 5 слова «що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників» замінити словами «що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, зокрема осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зору та слух, інтелектуальні та психічні порушення, а також інших маломобільних груп населення за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників»;

5) у пункті 8 слова та цифри «їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности» замінити словами та цифрами «повинні відповідати ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (EN ISO 7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT)».

3. У розділі III:

у главі 2:

1) у пункті 2.18 після слів «побутових приміщеннях ЛЗР та ГР, а також використану тару з-під них» доповнити абзацом «в житлових та адміністративних будівлях, виробничих будівлях малого та середнього бізнесу, гуртожитках, лазнях, готелях, амбулаторно-поліклінічних закладах, спортивних будівлях, підприємствах побутового обслуговування населення, магазинах, підприємствах зв'язку, приміщеннях категорій Г та Д площею не більше ніж 500 м², клубних, культурно-видовищних та загальноосвітніх закладах, дитячих навчально-виховних закладах, підприємствах транспорту використання мангалів та грилів для приготування їжі на твердому, рідкому паливі та газі»;

2) у пункті 2.25 слова та цифри «ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллеві заклади» замінити словами та цифрами «ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги.», ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-13-2003 «Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення», ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллеві заклади»»;

3) пункт 2.33 викласти в такій редакції:

«2.33. Для об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 слід визначати розрахунок часу евакуації людей під час пожежі та часу настання критичних

значень небезпечними чинниками пожежі для життя людини, а для об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ розрахунок індивідуального пожежного ризику відповідно до ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення»»;

4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«2.38. Евакуаційні виходи з будівель і приміщень повинні бути врівень з підлогою або облаштовані засобами безперешкодного доступу. Неможливість облаштування евакуаційного виходу з будівель і приміщень врівень з підлогою або засобами безперешкодного доступу підтверджується висновком фахівця з питань технічного обстеження. У такому разі передбачаються інші заходи евакуації осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зору та слуху, інтелектуальні та психічні порушення, а також інших маломобільних груп населення, визначені розділами II та VI цих Правил».

4. У розділі IV:

у главі 1:

1) у пункті 1.19 слова «протипожежних та охоронних установок» замінити словами «систем протипожежного захисту та охоронного призначення»;

2) пункт 1.21 викласти в такій редакції:

«1.21. Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів необхідно виконувати на рівні, визначеному проектною, експлуатаційною документацією, або на рівні рекомендацій виробника системи блискавкозахисту»;

3) у пункті 1.22 слова та цифри «згідно з ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования» виключити;

у главі 2:

1) абзац дев'ятий пункту 2.13 викласти в такій редакції:

«використовувати як димоходи вентиляційні канали та канали газового обладнання».

5. У розділі V:

у главі 2:

1) у підпункті 6 пункту 2.2 слова та цифри «ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности» замінити словами та цифрами «ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (EN ISO 7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT)»;

2) підпункт 3 пункту 2.3 викласти в такій редакції:

«3) трубопроводи й насоси необхідно фарбувати в червоний колір»;

3) абзац другий пункту 2.26 виключити;

у главі 3:

1) у пункті 3.10 слова та цифри «ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета

сигнальные и знаки безопасности» замінити словами та цифрами «ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (EN ISO 7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT)»;

2) абзац п'ятий пункту 3.11 викласти в такій редакції:

«Пожежні щити (стенди) повинні встановлюватись на території об'єкта площею більше 200 м² з розрахунку один щит (стенд) на 5000 м² захищеної площі.

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, що знаходиться на території об'єкта, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м – 1 шт., гаки – 3 шт., лопати - 2 шт., ломи – 2 шт., сокири - 2 шт.

На пожежних щитах (стендах), що встановлюються в приміщенні, споруді, установці об'єкта повинні розміщуватися ті первинні засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися при виникненні пожежі в конкретному приміщенні, споруді, установці та бути ефективними.

Пожежні щити повинні бути пофарбовані в червоний або білий колір. По периметру пожежного щита, пофарбованого в білий колір, наноситься окантовка червоного кольору шириною від 30 до 100 мм. Засоби пожежогасіння, вогнегасники та пожежний інструмент повинні бути пофарбовані в червоний колір»;

3) пункт 3.17 викласти в такій редакції:

«3.17. Технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися відповідно до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги»;

4) у пункті 3.23 слова та цифри «ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) «Пожарная техника. Классификация пожаров» замінити словами та цифрами «ДСТУ EN 2:2014 «Класифікація пожеж» (EN 2:1992, EN 2:1992/A1:2004, IDT)».

6. У розділі VI:

у главі 1

1) пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. У дитячих закладах оздоровлення та відпочинку із цілодобовим режимом роботи повинен визначатися черговий персонал у нічний час, який забезпечується:

засобами зв'язку для забезпечення передавання повідомлення про пожежу;

засобами індивідуального захисту органів дихання для саморяткування людей, у тому числі з розрахунку на максимальну кількість дітей;

автономними засобами індивідуального захисту органів дихання (далі – АЗІЗОД) для чергового персоналу, який відповідає за евакуацію людей;

комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів та ручним електричним ліхтарем.

Черговий персонал повинен знати кількість дітей, які залишаються на ніч, місця їх розміщення та в разі виникнення пожежі повідомляти ці відомості засобами зв'язку до пожежно-рятувального підрозділу»;

у главі 2

1) пункт 2.29 викласти в такій редакції:

«2.29. У культурно-видовищних та дозвіллевих закладах черговий персонал, який відповідає за евакуацію людей, повинен бути забезпечений АЗІЗОД»;

у главі 3

1) пункт 3.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Черговий персонал, який відповідає за евакуацію людей, повинен бути забезпечений АЗІЗОД»;

у главі 4

1) в абзаці другому пункті 4.7 слова «приміщення мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання для саморяттування людей під час пожежі для обслуговувального персоналу» замінити словами «черговий персонал, який відповідає за евакуацію людей, повинен бути забезпечений АЗІЗОД»;

у главі 5

1) пункт 5.6 викласти в такій редакції:

«5.6. У готелях, готельних комплексах та інших будівлях, приміщеннях для тимчасового проживання людей черговий персонал, який відповідає за евакуацію людей, повинен бути забезпечений АЗІЗОД»;

у главі 6

1) в абзаці вісімнадцятому слова та цифри «ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT)» замінити словами та цифрами «ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (EN ISO 7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT)»;

у главі 7:

1) у пункті 7.2 слова та цифри «ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» замінити словами та цифрами «ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація»;

2) у пункті 7.4 слова та цифри «ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности» замінити словами і цифрами «ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (EN ISO 7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT)»;

у главі 9:

1) у підпункті 3 пункту 9.1 слова та цифри «ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» замінити словами та цифрами «ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення»;

2) підпункт 21 пункту 9.4 викласти в такій редакції:

«21) аміачна селітра повинна зберігатися відповідно до Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я працівників на роботі під час зберігання, пакування нітрату амонію та використання його для виготовлення комплексних і рідких мінеральних добрив, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2021 року № 775-21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 2021 року за № 603/36225»;

у главі 11:

1) пункт 11.2 викласти в такій редакції:

«11.2. Випалювання сухої рослинності або її залишків здійснюється відповідно до Порядку випалювання сухої рослинності або її залишків, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 12 серпня 2021 року № 541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за № 1311/36933».

7. Розділ VI доповнити новою главою 13 такого змісту:

«13. Установи з постійним та (або) тимчасовим перебуванням осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

13.1. Під час складання планів евакуації з будинку установи з постійним та (або) тимчасовим перебуванням осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі – установа) забороняється передбачати евакуацію осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі – маломобільні групи населення) по зовнішніх відкритих сходах типу СЗ.

13.2. В установі повинні проводитися практичні тренування посадових осіб та обслуговуючого персоналу установи діям у разі виникнення пожежі не рідше одного разу на півроку. За зверненням керівника установи до тренувань може залучатися представник ДСНС.

13.3. Уповноваженими посадовими особами, що визначені керівником установи, повинно проводитися навчання діям у разі виникнення пожежі з маломобільними групами населення разом із супроводжуваними особами при заїзді (зарахуванні) до установи.

13.4. В установах зберігати горючі гази, легкозаймисті та горючі рідини потрібно в окремо розташованих будинках.

13.5. Розміщення крісел, які закріплюються стаціонарно в актових залах та в інших подібних приміщеннях, повинно відповідати вимогам, установленим ДБН В.2.2-16:2019 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллеві заклади».

У зазначених приміщеннях крісла та стільці, які не закріплюються стаціонарно, установлюються з розрахунку не менше 1,0 м² на особу, а під час проведення танців, ігор та інших розважальних заходів – з розрахунку не менше 1,5 м² на одну особу (без урахування площі сцени).

13.6. За наявності маломобільних груп населення в будинку установи двері евакуаційних виходів забороняється зачиняти на будь-які запори.

13.7. Шляхи евакуації в будинках установ для маломобільних груп населення повинні бути доступними для осіб з інвалідністю різних нозологій.

13.8. Коридори і сходові марші будинків установи з житловими приміщеннями обладнуються евакуаційними фотолюмінісцентними системами,

а також стіна навпроти кожного виходу з житлових приміщень для проживання маломобільних груп населення повинна мати додатковий знак «стрілка напрямку до виходу на шляхах евакуації».

13.9. У житлових приміщеннях установ електророзетки повинні мати вмонтовані заглушки або заглушки з ключем.

13.10. Житлові приміщення установи повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання.

Черговий персонал, який відповідає за евакуацію людей, таких установ повинен бути забезпечений АЗІЗОД.

Засоби індивідуального захисту органів дихання та АЗІЗОД повинні зберігатися в шафах, що вбудовані (у стіну, перегородку) або є навісними (кріпитися до стіни, перегородки), мати отвори для провітрювання, та розміщуватися на висоті від 0,5 м до 1,0 м (від низу шафи до рівня підлоги). Кількість таких засобів визначається залежно від кількості чергового персоналу, який відповідає за евакуацію людей.

13.11. У разі наявності в установах систем опалення на твердому паливі складування та зберігання твердого палива здійснюється на відкритих майданчиках, під навісами або в закритих складах на відстані не менше 15 м від будинків, де проживають маломобільні групи населення.

13.12. У приміщенні, де експлуатуються газові прилади, квартирки та вентиляційні канали повинні бути постійно відкриті.

13.13. У разі виявлення несправності систем протипожежного захисту керівник установи або відповідальна за спостереження за протипожежним станом об'єкта особа повинна негайно сповістити організацію, яка здійснює технічне обслуговування цих систем відповідно до укладеного договору.

Відповідальні посадові особи за утримання систем протипожежного захисту повинні щодня візуально проводити зовнішній огляд таких систем, а також контролювати строки їх технічного обслуговування.

13.14. Установи повинні бути обладнані системою передавання тривожних сповіщень, яка повинна забезпечувати передавання сигналів пожежної тривоги та несправності протипожежних контрольних приладів до системи централізованого пожежного спостереження в будь-який час доби.

13.15. Утримання пожежних гідрантів, природних та штучних пожежних водоймищ, водонапірних веж необхідно здійснювати відповідно до глави 2 розділу V цих Правил та Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 червня 2015 року № 696, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 780/27225.

13.16. Під час трудової реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень забороняється залишати їх у приміщеннях (далі – майстерні) без нагляду посадових осіб та (або) обслуговуючого персоналу установи.

Кількість пожежонебезпечних речовин, матеріалів, сировини в майстерні повинна бути не більше добової потреби.

Виготовлену пожежонебезпечну продукцію необхідно видаляти з майстерень у спеціально пристосовані для цього приміщення (комори, склади).

13.17. Після закінчення робіт у майстернях необхідно:
відключити все електрообладнання;
здійснити прибирання робочих місць;
видалити з приміщення майстерень залишки пожежонебезпечних речовин та матеріалів у спеціально відведені місця.

13.18. Майстерні, в яких виготовляють повсть, повинні бути обладнані металевими ящиками з кришкою для зберігання вовни.

Для сушки готової повсті та виробів з неї забороняється використовувати електросушарки заводського виготовлення. Сушіння необхідно проводити відповідно до інструкції заводу-виробника цих сушарок.

13.19. В одному приміщенні майстерні дозволяється поєднання виробництва декількох видів продукції (свічок, виробів із вовни, виробів із деревини тощо) за таких умов:

організації роботи з кожного виду виробництва в різний час;
забезпечення виконання вимог пункту 13.18 цієї глави після закінчення кожного виду виробництва.

13.20. Робоче місце з виготовлення свічок повинно бути обладнане місцевою витяжною вентиляцією.

Стіл, на якому виконують роботи з виготовлення свічок, має бути обшитим металевим листом.

Робота з розігріву парафіну або воску повинна проводитися на паровій бані з використанням електричної плити.

У разі проливу парафіну або воску на гарячу поверхню електроплити необхідно терміново вимкнути електроживлення плити. Якщо виникло загоряння, необхідно застосовувати первинні засоби пожежогасіння, а саме накрити кошмою джерело загоряння або скористатися вогнегасником.

13.21. Майстерні, в яких проводяться роботи з деревообробки із застосуванням електричних деревообробних верстатів, повинні бути обладнані витяжною вентиляцією відповідно до вимог цих Правил.

13.22. Посадові особи та обслуговуючий персонал установи повинні бути згідно з функціональними обов'язками закріплені за маломобільними групами населення та відповідати за них у разі виникнення пожежі. Обов'язок щодо надання допомоги з евакуації покладається також на супроводжуваних осіб.

13.23. Під час розміщення кількох осіб із маломобільних груп населення в одному приміщенні для проживання необхідно враховувати те, що одна з таких осіб повинна бути більш адаптованою в соціумі для надання допомоги за потреби (надзвичайна ситуація чи пожежа) іншій особі під час їх евакуації.

13.24. Відповідальна особа за пожежну безпеку установи має враховувати фізичні та інтелектуальні можливості маломобільних груп населення під час складання плану евакуації, а саме:

наявність допоміжних поручнів на маршрутах евакуації;
максимальну відстань від місця можливого перебування до найближчого місця безпеки;
місцезнаходження інвалідних візків (за потреби);

можливість самостійного пересування без сторонньої допомоги вниз по сходах;

відстань, а також кількість прольотів сходів, яку можна проходити без сторонньої допомоги;

можливість самостійно продовжити та закінчити евакуацію, якщо допомога буде надана тільки на складному відрізку шляху;

кількість людей, яка необхідна для допомоги маломобільним групам населення;

кількість зупинок, які потрібно зробити, щоб відпочити, для продовження евакуації;

необхідність користування поручнями під час евакуації;


вид управління інвалідним візком (ручний чи автоматичний).

13.25. Посадові особи та обслуговуючий персонал установи повинні бути ознайомлені з усіма місцями перебування маломобільних груп населення та знати який вид допомоги потрібно надати в разі виявлення пожежі відповідно до нозологічних особливостей людини.


13.26. Посадові особи та обслуговуючий персонал установи в разі виявлення ознак пожежі повинні надати інформацію пожежно-рятувальним підрозділам (за потреби – поліцейським та бригадам екстреної (швидкої) медичної допомоги) про місця перебування маломобільних груп населення, та який вид допомоги потрібно надати в разі виявлення пожежі відповідно до нозологічних особливостей людини».

8. У тексті Правил слово «інвалід» у всіх відмінках і формах числа замінити словами «особа з інвалідністю» у відповідних відмінках і формах числа».

Начальник головного управління
цивільного захисту Direktoratу
цивільного захисту, запобігання
виникненню надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків
Міністерства внутрішніх справ України



Василь СКАКУН



12 лютого 2021

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до наказу Міністерства внутрішніх справ України від _____ року
№ ____ «Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні»

1. Мета

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від _____ року № ____ «Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні» (далі – наказ) розроблено з метою приведення окремих положень Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26679 (далі – Правила), у відповідність з вимогами чинного законодавства.

Разом із цим окремі положення наказу спрямовано на виконання завдання, визначеного підпунктом 7 пункту 1 розділу V Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року № 285-р, та підпунктом 5 пункту 18 Плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 883-р.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказ розроблено на підставі періодичного відстеження результативності регуляторного акта, передбаченого статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Згідно з наказом виключаються відсильні норми з Правил до нормативно-правових актів, що втратили чинність, та застосовуються відсильні норми до нормативно-правових актів, що набули чинності.

Водночас відсутність у діючій нормативній базі окремо визначених вимог щодо забезпечення протипожежного захисту в будинках, де перебувають або можуть перебувати особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення, та неврахування їх особливих потреб на практиці часто призводить до людських жертв, травматизму та матеріальних збитків. Це порушує реалізацію прав і задоволення потреб, зокрема осіб з інвалідністю, на рівні з іншими громадянами.

3. Основні положення проєкту акта

Розділ VI Правил доповнено новою главою 13 «Установи з постійним та (або) тимчасовим перебуванням осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» з метою встановлення вимог пожежної безпеки до утримання установ з постійним та (або) тимчасовим перебуванням осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також утримання територій, будівель, приміщень, систем протипожежного захисту, інженерного обладнання, первинних засобів пожежогасіння.

Під час періодичного відстеження результативності Правил встановлено, що є потреба в унесенні до них й інших змін, оскільки зазначені в Правилах нормативно-правові та нормативні акти: ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожечний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT), ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд», ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования», ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки», ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) «Пожарная техника. Классификация пожаров», ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-16-2005 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллеві заклади», Правила експлуатації вогнегасників, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, втратили чинність. Виникла також необхідність у внесенні змін до Правил щодо уточнення вимог стосовно застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, використання тимчасових електромереж, спалювання залишків рослинності.

4. Правові аспекти

Правовою підставою для розроблення наказу є Кодекс цивільного захисту України, Закон України «Про внутрішній водний транспорт», Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року № 285-р, План заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 883-р.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевого бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Для проведення консультацій з громадськістю наказ було розміщено на офіційному вебсайті ДСНС: <http://www.dsns.gov.ua> в розділі «Громадянам → Консультації з громадськістю → Електронні консультації з громадськістю».

Наказ не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, функціонування і застосування української мови як державної, у зв'язку із чим позиція відповідних заінтересованих сторін не зазначається.

Наказ не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності та на розгляд Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій не надсилався.

Наказ стосується прав осіб з інвалідністю та потребує погодження Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю та їх спілками відповідно до статутної діяльності.

Наказ стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження із Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

Наказ також потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством розвитку громад і територій України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством економіки України, Державною службою України з питань праці та Державною регуляторною службою України.

Наказ погоджено з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

7. Оцінка відповідності

У наказі немає положень, що стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації.

Згідно з пунктом 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, пунктом 14 Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року № 997, пунктом 3 Порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 61, Департамент юридичного забезпечення МВС провів експертизу наказу та підготував відповідні юридичний, гендерно-правовий та антидискримінаційний висновки про те, що нормативно-правовий акт:

розроблено за потреби правового регулювання управлінської діяльності та в межах повноважень суб'єкта нормотворення, відповідає положенням Конституції України, актам законодавства, узгоджується з нормативно-правовими актами такої самої юридичної сили, у тому числі зареєстрованими в

Міністерстві юстиції України, а також не містить правових колізій та норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень;

не містить положень, які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

Наказ не потребує проведення громадської антикорупційної, громадської антидискримінаційної та громадської гендерно-правової експертиз.

Наказ не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії надання адміністративних послуг та не потребує висновку Міністерства цифрової трансформації України про проведення цифрової експертизи.

8. Прогноз результатів

Наказ забезпечить підвищення рівня захисту життя і здоров'я від пожеж осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Наказ сприятиме зменшенню кількості звернень та скарг представників органів влади, громадян, суб'єктів господарювання, громадських організацій стосовно зазначених вище питань, а також покращить діяльність працівників органу державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

Заінтересована сторона	Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону	Пояснення очікуваного впливу
Особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення	Підвищення рівня захисту життя і здоров'я осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення від пожеж	Підвищення рівня пожежної безпеки установ з постійним та (або) тимчасовим перебуванням осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
Суб'єкти господарювання та інші юридичні особи	Підвищення рівня захисту життя та здоров'я людей від пожеж	Приведення Правил у відповідність з вимогами чинного законодавства з метою уникнення прогалин та колізій

Міністр внутрішніх справ України


Денис МОНАСТИРСЬКИЙ

_____ року

Порівняльна таблиця

до наказу Міністерства внутрішніх справ України від _____ року № _____ «Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні»

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта
<p>Правила пожежної безпеки в Україні, затвержені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697</p> <p>Розділ I 1..... Вимоги цих Правил не поширюються на підземні споруди промислового призначення; метрополітени (крім об'єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення); тунелі; об'єкти виробництва, зберігання та утилізації вибухових і радіоактивних речовин й засобів підривань; морські та річкові споруди, що знаходяться на плаву;....</p>	<p>Розділ I 1..... Вимоги цих Правил не поширюються на підземні споруди промислового призначення; метрополітени (крім об'єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення); тунелі; об'єкти виробництва, зберігання та утилізації вибухових і радіоактивних речовин й засобів підривань; плаваючі споруди;....</p>
<p>Розділ II 4. Для кожного приміщення об'єкта мають бути розроблені та затвержені керівником об'єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки. У цих інструкціях повинні вказуватися:..... обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі.</p>	<p>Розділ II 4. Для кожного приміщення об'єкта або групи приміщень однакового призначення мають бути розроблені та затвержені керівником об'єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки. У цих інструкціях повинні вказуватися:..... обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі; Інструкції повинні містити інформацію з врахуванням фізичних можливостей (мобільності) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі – маломобільні особи) в розрізі нозологій під час складання плану евакуації, а саме: наявність системи оповіщення про надзвичайні ситуації з візуальною (для осіб з порушенням слуху) та звуковою (для осіб з порушенням зору) подачею інформації; необхідна чисельність людей для надання послуги фізичного супроводу під час евакуації маломобільних осіб; наявність кваліфікованого персоналу, навченого технікам та методикам безпечного супроводу осіб з інвалідністю; можливість/неможливість самостійного пересування маломобільної особи (осіб) без сторонньої допомоги вниз сходами;</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта
	<p>відстань, а також кількість прольотів сходів, яку маломобільна особа може пройти без сторонньої допомоги; можливість/неможливість маломобільної особи самостійно продовжити та закінчити евакуацію, якщо допомога буде надана тільки на складному відрізку шляху;</p> <p>кількість зупинок, які за необхідності потрібно зробити маломобільній особі, щоб відпочити для продовження евакуації; засоби індивідуальної мобільності, які маломобільна особа (особи) може самостійно використовувати під час евакуації (крісло колісне, тростина, милиця, ходунки тощо); облаштування для маломобільних осіб у розрізі нозологій шляхів евакуації:</p> <p>максимальну відстань від місця можливого перебування маломобільної особи (осіб) до найближчого місця безпеки; наявність допоміжних пристроїв на шляхах евакуації (поручні, пандуси, пожежні ліфти тощо); місцезнаходження крісел колісних для евакуації (за необхідності) та види управління ними (ручні чи автоматичні); розташування найкоротшого та безпечного шляху до виходу, інших шляхів (нормативних пандусів) евакуації для рятування маломобільної особи (осіб).</p>
<p>Розділ II</p> <p>5. На об'єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, у будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових - більше 50 осіб, мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.</p> <p>.....</p>	<p>Розділ II</p> <p>5. На об'єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, у будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових - більше 50 осіб, мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зору та слух, інтелектуальні та психічні порушення, а також інших маломобільних груп населення.</p>
<p>Розділ II</p> <p>5.</p>	<p>Розділ II</p> <p>5.</p>

<p>Зміст положення акта законодавства</p> <p>На об'єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, які є навчальними (у тому числі дошкільними) закладами, закладами охорони здоров'я із стаціонаром, будинками для людей похилого віку та інвалідів, санаторіями і закладами відпочинку, розважальними, культурно-освітніми та видовищними закладами, критими спортивними будинками і спорудами, готелями, мотелями, кемпінгами, торговими підприємствами та іншими аналогічними за призначенням об'єктами з масовим перебуванням людей, на доповнення до схематичного плану евакуації повинна бути розроблена та затверджена керівником інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.</p> <p>.....</p>	<p>Зміст відповідного положення проєкту акта</p> <p>На об'єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, які є навчальними (у тому числі дошкільними) закладами, закладами охорони здоров'я із стаціонаром, будинками для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, санаторіями і закладами відпочинку, розважальними, культурно-освітніми та видовищними закладами, критими спортивними будинками і спорудами, готелями, мотелями, кемпінгами, торговими підприємствами та іншими аналогічними за призначенням об'єктами з масовим перебуванням людей, на доповнення до схематичного плану евакуації повинна бути розроблена та затверджена керівником інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, зокрема осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зору та слуху, інтелектуальні та психічні порушення, а також інших маломобільних груп населення за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.</p> <p>.....</p>
<p>Розділ II</p> <p>8. Територія об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожестный захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».</p>	<p>Розділ II</p> <p>8. Територія об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки повинні відповідати ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Заресстровані знаки безпеки» (EN ISO 7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT).</p>
<p>Розділ III</p> <p>2.18. У будинках, приміщеннях, спорудах забороняється: прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, а також відігрівати замерзлі труби із застосуванням відкритого вогню;</p> <p>розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали. Їх необхідно прибирати в металеві ящики, щільно</p>	<p>Розділ III</p> <p>2.18. У будинках, приміщеннях, спорудах забороняється: прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, а також відігрівати замерзлі труби із застосуванням відкритого вогню;</p> <p>розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали. Їх необхідно прибирати в металеві ящики, щільно</p>

<p>Зміст положення акта законодавства</p> <p>закривати кришками і після закінчення роботи видаляти з приміщення у спеціально відведені за межами будівель місця, забезпечені негорючими збірниками з кришками, які щільно закриваються;</p> <p>зберігати у житлових, громадських, адміністративних, побутових приміщеннях ЛЗР та ГР, а також використану тару з-під них.</p>	<p>Зміст відповідного положення проекту акта</p> <p>закривати кришками і після закінчення роботи видаляти з приміщення у спеціально відведені за межами будівель місця, забезпечені негорючими збірниками з кришками, які щільно закриваються;</p> <p>зберігати у житлових, громадських, адміністративних, побутових приміщеннях ЛЗР та ГР, а також використану тару з-під них;</p> <p>в житлових та адміністративних будівлях, виробничих будівлях малого та середнього бізнесу, гуртожитках, лазнях, готелях, амбулаторно-поліклінічних закладах, спортивних будівлях, підприємствах побутового обслуговування населення, магазинах, підприємствах зв'язку, приміщеннях категорій Г та Д площею не більше ніж 500 м², клубних, культурно-видовищних та загальноосвітніх закладах, дитячих навчально-виховних закладах, підприємствах транспорту використання мангалів та грилів для приготування їжі на твердому, рідкому паливі та газі.</p>
<p>Розділ III</p> <p>2.25. Розміщення крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях повинно відповідати вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвілєві заклади».</p>	<p>Розділ III</p> <p>2.25. Розміщення крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях повинно відповідати вимогам ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН В.2.2-9-2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-13-2003 «Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-40-2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення», ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвілєві заклади»</p>
<p>Розділ III</p> <p>2.33. Для об'єктів складності згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва» слід визначати розрахунковий час евакуації людей у разі пожежі відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».</p>	<p>Розділ III</p> <p>2.33. Для об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 слід визначати розрахунковий час евакуації людей під час пожежі та часу настання критичних значень небезпечними чинниками пожежі для життя людини, а для об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 розрахунок індивідуального пожежного ризику відповідно до ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека».</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>Розділ III Норма відсутня</p>	<p>Загальні положення».</p> <p>Розділ III 2.38. Евакуаційні виходи з будівель і приміщень повинні бути врівнені з підлогою або облаштовані засобами безперешкодного доступу. Неможливість облаштування евакуаційного виходу з будівель і приміщень врівень з підлогою або засобами безперешкодного доступу підтверджується висновком фахівця з питань технічного обстеження. У такому разі передбачаються інші заходи евакуації осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зору та слуху, інтелектуальні та психічні порушення, а також інших маломобільних груп населення, визначені розділами II та VI цих Правил</p>
<p>Глава I розділу IV 1.19. У всіх незалежно від призначення приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).</p>	<p>Глава I розділу IV 1.19. У всіх незалежно від призначення приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, систем протипожежного захисту та охоронного призначення, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).</p>
<p>Глава I розділу IV 1.21. Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».</p>	<p>Глава I розділу IV 1.21. Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів її проявів необхідно виконувати на рівні, визначеному проєктною, експлуатаційною документацією, або на рівні рекомендацій виробника системи блискавкозахисту.</p>
<p>Глава I розділу IV 1.22. У приміщеннях категорій А, Б, В за вибухопожежною та пожежною безпекою має бути забезпечено дотримання вимог електричної іскробезпеки згідно з ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования».</p>	<p>Глава I розділу IV 1.22. У приміщеннях категорій А, Б, В за вибухопожежною та пожежною безпекою має бути забезпечено дотримання вимог електричної іскробезпеки.</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>Глава 2 розділу IV</p> <p>2.13. Під час експлуатації пічного опалення не допускається:</p> <p>.....</p> <p>використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;</p> <p>.....</p>	<p>Глава 2 розділу IV</p> <p>2.13. Під час експлуатації пічного опалення не допускається:</p> <p>.....</p> <p>використовувати як димоходи вентиляційні канали та канали газового обладнання;.....</p>
<p>Глава 2 розділу IV</p> <p>2.23.</p> <p>У житлових будинках, закладах охорони здоров'я, будинках для людей похилого віку та інвалідів, дитячих навчально-виховних закладах, навчальних закладах та готелях.....</p>	<p>Глава 2 розділу IV</p> <p>2.23.</p> <p>У житлових будинках, закладах охорони здоров'я, будинках для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, дитячих навчально-виховних закладах, навчальних закладах та готелях</p>
<p>Глава 2 розділу V</p> <p>2.2. Система внутрішнього протипожежного водопроводу повинна відповідати таким вимогам:</p> <p>.....</p> <p>б) пожежні кран-комплекти повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкриття. При виготовленні шаф рекомендується передбачати в них місце для зберігання двох вогнегасників. На дверцята шаф, в яких знаходяться вогнегасники, мають бути нанесені відповідні покажчики за ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»;</p>	<p>Глава 2 розділу V</p> <p>2.2. Система внутрішнього протипожежного водопроводу повинна відповідати таким вимогам:</p> <p>.....</p> <p>б) пожежні кран-комплекти повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкриття. При виготовленні шаф рекомендується передбачати в них місце для зберігання двох вогнегасників. На дверцята шаф, в яких знаходяться вогнегасники, мають бути нанесені відповідні покажчики за ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Коліори та знаки безпеки. Заресстровані знаки безпеки» (EN ISO 7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT);</p>
<p>Глава 2 розділу V</p> <p>2.3. Насосні станції повинні відповідати таким вимогам:</p> <p>.....</p> <p>3) трубопроводи й насоси необхідно фарбувати у відповідний колір згідно з ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»;</p>	<p>Глава 2 розділу V</p> <p>2.3. Насосні станції повинні відповідати таким вимогам:</p> <p>.....</p> <p>3) трубопроводи й насоси необхідно фарбувати в червоний колір;</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта
<p>Глава 2 розділу V</p> <p>2.26. Монтаж, підключення, прокладання мереж, улаштування електричного захисту на лініях, які живлять побутові кондиціонери, повинні проводитися відповідно до вимог інструкції виробника.</p> <p>Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів необхідно забезпечувати автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів.</p> <p>.....</p>	<p>Глава 2 розділу V</p> <p>2.26. Монтаж, підключення, прокладання мереж, улаштування електричного захисту на лініях, які живлять побутові кондиціонери, повинні проводитися відповідно до вимог інструкції виробника.</p> <p>Виключити</p> <p>.....</p> <p>Глава 3 розділу V</p> <p>3.10. Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння слід установлювати вказівні знаки згідно з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Заресстровані знаки безпеки» (EN ISO 7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT). Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2–2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби).</p> <p>.....</p>
<p>Глава 3 розділу V</p> <p>3.11. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити (стенди).</p> <p>.....</p> <p>Пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння повинні бути пофарбовані у відповідні кольори згідно з ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».</p> <p>.....</p>	<p>Глава 3 розділу V</p> <p>3.11. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити (стенди).</p> <p>.....</p> <p>Пожежні щити (стенди) повинні встановлюватись на території об'єкта площею більше 200 м² з розрахунку один щит (стенд) на 5000 м² захищеної площі.</p> <p>До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, що знаходиться на території об'єкта, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 х 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>Глава 3 розділу V</p> <p>3.17. Технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».</p>	<p>На пожежних щитах (стендах), що встановлюються в приміщенні, споруді, установці об'єкта повинні розміщуватися ті первинні засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися при виникненні пожежі в конкретному приміщенні, споруді, установці та бути ефективними.</p> <p>Пожежні щити повинні бути пофарбовані в червоний або білий колір. По периметру пожежного щита, пофарбованого в білий колір, наноситься окантовка червоного кольору шириною від 30 до 100 мм. Засоби пожежогасіння, вогнегасники та пожежний інструмент повинні бути пофарбовані в червоний колір.</p> <p>.....</p> <p>Глава 3 розділу V</p> <p>3.17. Технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися відповідно до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».</p>
<p>Глава 3 розділу V</p> <p>3.23. Пожежні покривала повинні мати розмір не менше ніж 1x1 м. Їх призначено для гасіння невеликих осередків пожеж у разі займання речовин, горіння яких не може відбуватися без доступу повітря. У місцях застосування та зберігання ЛЗР та ГР мінімальні розміри пожежних покривал збільшуються до величин: 2 x 1,5 м і 2 x 2 м відповідно. Пожежні покривала придатні для гасіння пожеж класів А, В, D згідно з ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) «Пожарная техника. Классификация пожаров».</p>	<p>Глава 3 розділу V</p> <p>3.23. Пожежні покривала повинні мати розмір не менше ніж 1x1 м. Їх призначено для гасіння невеликих осередків пожеж у разі займання речовин, горіння яких не може відбуватися без доступу повітря. У місцях застосування та зберігання ЛЗР та ГР мінімальні розміри пожежних покривал збільшуються до величин: 2 x 1,5 м і 2 x 2 м відповідно. Пожежні покривала придатні для гасіння пожеж класів А, В, D згідно з ДСТУ EN 2:2014 «Класифікація пожеж» (EN 2:1992, EN 2:1992/A1:2004, IDT).</p>
<p>Глава 1 розділу VI</p> <p>1.3. У дитячих закладах з цілодобовим режимом роботи, на літніх дитячих дачах повинно бути встановлене чергування обслуговуючого персоналу в нічний час. Приміщення для розміщення чергових має бути забезпечене телефонним зв'язком. Черговий повинен бути забезпечений засобами індивідуального</p>	<p>Глава 1 розділу VI</p> <p>1.3. У дитячих закладах оздоровлення та відпочинку із цілодобовим режимом роботи повинен визначатися черговий персонал у нічний час, який забезпечується:</p> <p>засобами зв'язку для забезпечення передавання повідомлення про пожежу;</p>

<p>Зміст положення акта законодавства</p> <p>захисту органів дихання для саморяткування людей під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість дітей та окремо для обслуговуючого персоналу, комплексом ключів від дверей евакуаційних виходів, ручним електричним ліхтарем, знати кількість дітей, які залишаються на ніч, місця їх розміщення й повідомляти ці відомості телефоном у найближчий пожежно-рятувальний підрозділ.</p>	<p>Зміст відповідного положення проекту акта</p> <p>засобами індивідуального захисту органів дихання для саморяткування людей, у тому числі з розрахунку на максимальну кількість дітей;</p> <p>автономними засобами індивідуального захисту органів дихання (далі – АЗІЗОД) для чергового персоналу, який відповідає за евакуацію людей;</p> <p>комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів та ручним електричним ліхтарем.</p> <p>Черговий персонал повинен знати кількість дітей, які залишаються на ніч, місця їх розміщення та в разі виникнення пожежі повідомляти ці відомості засобами зв'язку до пожежно-рятувального підрозділу.</p>
<p>Глава 2 розділу VI</p> <p>2.29. У всіх культурно-видовищних та дозвілєвих закладах слід влаштувати шафи для зберігання засобів індивідуального захисту органів дихання для саморяткування людей під час пожежі. Кількість засобів індивідуального захисту органів дихання для саморяткування людей визначається за кількістю обслуговувального персоналу.</p>	<p>Глава 2 розділу VI</p> <p>2.29. У культурно-видовищних та дозвілєвих закладах черговий персонал, який відповідає за евакуацію людей, повинен бути забезпечений АЗІЗОД.</p>
<p>Глава 3 розділу VI</p> <p>3.2. Лікарні та інші заклади охорони здоров'я з постійним перебуванням хворих, не здатних самостійно пересуватися, повинні забезпечуватися ношами з розрахунку: одні ноші на 5 хворих та засобами індивідуального захисту органів дихання для саморяткування людей під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість хворих (стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу.</p>	<p>Глава 3 розділу VI</p> <p>3.2. Лікарні та інші заклади охорони здоров'я з постійним перебуванням хворих, не здатних самостійно пересуватися, повинні забезпечуватися ношами з розрахунку: одні ноші на 5 хворих та засобами індивідуального захисту органів дихання з розрахунку на максимальну кількість хворих (стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу.</p> <p>Черговий персонал, який відповідає за евакуацію людей, повинен бути забезпечений АЗІЗОД.</p>
<p>Глава 4 розділу VI</p> <p>4.7.</p> <p>Адміністрація торговельних підприємств, ресторанів, кафе, їдалень не повинна допускати переповнення залів відвідувачами, а на випадок виникнення пожежі приміщення мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання для саморяткування людей під час пожежі для обслуговувального</p>	<p>Глава 4 розділу VI</p> <p>4.7.</p> <p>Адміністрація торговельних підприємств, ресторанів, кафе, їдалень не повинна допускати переповнення залів відвідувачами, а на випадок виникнення пожежі черговий персонал, який відповідає за евакуацію людей, повинен бути забезпечений АЗІЗОД.</p>

<p>Зміст положення акта законодавства персоналу.</p>	<p>Зміст відповідного положення проєкту акта</p>
<p>Глава 5 розділу VI 5.6. Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканці цих об'єктів мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі.</p>	<p>Глава 5 розділу VI 5.6. У готелях, готельних комплексах та інших будівлях, приміщеннях для тимчасового проживання людей черговий персонал, який відповідає за евакуацію людей, повинен бути забезпечений АЗГОД.</p>
<p>Глава 5 розділу VI 5.5. У закладах соціального захисту населення (школи-інтернати, будинки для людей похилого віку та інвалідів, дитячі будинки),</p>	<p>Глава 5 розділу VI 5.5. У закладах соціального захисту населення (школи-інтернати, будинки для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, дитячі будинки),</p>
<p>Глава 6 розділу VI шляхи евакуації повинні відповідати вимогам будівельних норм та бути обладнані відповідними знаками безпеки згідно з Національним стандартом України ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожечний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT);</p>	<p>Глава 6 розділу VI шляхи евакуації повинні відповідати вимогам будівельних норм та бути обладнані відповідними знаками безпеки згідно з Національним стандартом України ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Заресстровані знаки безпеки» (EN ISO 7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT);</p>
<p>Глава 7 розділу VI 7.2. На всі застосовувані в технологічних процесах речовини й матеріали повинні бути дані про показники їх пожежної небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».</p>	<p>Глава 7 розділу VI 7.2. На всі застосовувані в технологічних процесах речовини й матеріали повинні бути дані про показники їх пожежної небезпеки згідно з ДСТУ 8829:2019 «Пожаровзрывоопасность речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення. Класифікація».</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>Глава 7 розділу VI</p> <p>7.4. У вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях та на устаткуванні, що становить небезпеку вибуху або займання, необхідно вивішувати знаки, які забороняють користування відкритим вогнем, а також знаки, що попереджають про обережність за наявності займистих та вибухових речовин, за ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожечный захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».</p> <p>Глава 9 розділу VI</p> <p>9.1. На матеріальних складах і базах загального призначення необхідно дотримуватися таких вимог пожежної безпеки:</p> <p>3) умови та можливість сумісного зберігання небезпечних та особливо небезпечних речовин і матеріалів повинні визначатися згідно з ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». Класи, підкласи та категорії таких речовин повинні визначатися згідно з ДСТУ 4500-3:2008 «Вантажі небезпечні. Класифікація» і вказуватися в нормативних і супровідних документах на речовини і матеріали.</p>	<p>Глава 7 розділу VI</p> <p>7.4. У вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях та на устаткуванні, що становить небезпеку вибуху або займання, необхідно вивішувати знаки, які забороняють користування відкритим вогнем, а також знаки, що попереджають про обережність за наявності займистих та вибухових речовин, за ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (EN ISO 7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT).</p> <p>Глава 9 розділу VI</p> <p>9.1. На матеріальних складах і базах загального призначення необхідно дотримуватися таких вимог пожежної безпеки:</p> <p>3) умови та можливість сумісного зберігання небезпечних та особливо небезпечних речовин і матеріалів повинні визначатися згідно з ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення». Класи, підкласи та категорії таких речовин повинні визначатися згідно з ДСТУ 4500-3:2008 «Вантажі небезпечні. Класифікація» і вказуватися в нормативних і супровідних документах на речовини і матеріали.</p>
<p>Глава 9 розділу VI</p> <p>9.4. На складах хімічних речовин необхідно дотримуватися таких вимог пожежної безпеки:</p> <p>.....</p> <p>21) аміачна селітра повинна зберігатися відповідно до вимог Правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01 вересня 2009 року № 142, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 896/16912;</p> <p>.....</p>	<p>Глава 9 розділу VI</p> <p>9.4. На складах хімічних речовин необхідно дотримуватися таких вимог пожежної безпеки:</p> <p>.....</p> <p>21) аміачна селітра повинна зберігатися відповідно до Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я працівників на роботі під час зберігання, пакування нітрату амонію та використання його для виготовлення комплексних і рідких мінеральних добрив, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2021 року № 775-21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 2021 року за № 603/36225;</p> <p>.....</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>Глава 11 розділу VI</p> <p>11.2. Розпалювання багать для спалювання сухого листя, бадилля, сміття на території житлових будинків, індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків дозволяється на відстані не менше 15 м від житлових та господарських будинків та споруд. Забороняється розведення багать у вітряну погоду.</p> <p>Норма відсутня</p>	<p>Глава 11 розділу VI</p> <p>11.2. Випалювання сухої рослинності або її залишків здійснюється відповідно до Порядку випалювання сухої рослинності або її залишків, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 12 серпня 2021 року № 541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 07 жовтня 2021 року за № 1311/36933.</p> <p>Розділ VI доповнити новою главою 13 такого змісту:</p> <p>«13. Установи з постійним та (або) тимчасовим перебуванням осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення</p> <p>13.1. Під час складання планів евакуації з будинку установи з постійним та (або) тимчасовим перебуванням осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі – установа) забороняється передбачати евакуацію осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі – маломобільні групи населення) по зовнішніх відкритих сходах типу С3.</p> <p>13.2. В установі повинні проводитися практичні тренування посадових осіб та обслуговуючого персоналу установи діям у разі виникнення пожежі не рідше одного разу на півроку. За зверненням керівника установи до тренувань може залучатися представник ДСНС.</p> <p>13.3. Уповноваженими посадовими особами, що визначені керівником установи, повинно проводитися навчання діям у разі виникнення пожежі з маломобільними групами населення разом із супроводжуючими особами при заїзді (зарахуванні) до установи.</p> <p>13.4. В установах зберігати горючі гази, легкозаймисті та горючі рідини потрібно в окремо розташованих будинках.</p> <p>13.5. Розміщення крісел, які закріплюються стаціонарно в актових залах та в інших подібних приміщеннях, повинно</p>

Зміст положення акта законодавства	<p data-bbox="167 257 199 862">Зміст відповідного положення проекту акта</p> <p data-bbox="207 94 271 1064">відповідати вимогам, установленим ДБН В.2.2-16:2019 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвілєві заклади».</p> <p data-bbox="279 94 454 1064">У зазначених приміщеннях крісла та стільці, які не закріплюються стаціонарно, установлюються з розрахунку не менше 1,0 м² на особу, а під час проведення танців, ігор та інших розважальних заходів – з розрахунку не менше 1,5 м² на одну особу (без урахування площі сцени).</p> <p data-bbox="502 94 606 1064">13.6. За наявності маломобільних груп населення в будинку установи двері евакуаційних виходів забороняється зачиняти на будь-які запори.</p> <p data-bbox="646 94 758 1064">13.7. Шляхи евакуації в будинках установ для маломобільних груп населення повинні бути доступними для осіб з інвалідністю різних нозологій.</p> <p data-bbox="798 94 1013 1064">13.8. Коридори і сходові марші будинків установи з житловими приміщеннями обладнуються евакуаційними фотолюмінісцентними системами, а також стіна навпроти кожного виходу з житлових приміщень для проживання маломобільних груп населення повинна мати додатковий знак «стрілка напрямку до виходу на шляхах евакуації».</p> <p data-bbox="1053 94 1125 1064">13.9. У житлових приміщеннях установ електророзетки повинні мати вмонтовані заглушки або заглушки з ключем.</p> <p data-bbox="1165 94 1308 1064">13.10. Житлові приміщення установи повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання. Черговий персонал, який відповідає за евакуацію людей, таких установ повинен бути забезпечений АЗІЗОД.</p> <p data-bbox="1316 94 1492 1064">Засоби індивідуального захисту органів дихання та АЗІЗОД повинні зберігатися в шафах, що вбудовані (у стіну, перегородку) або є навісними (кріпитися до стіни, перегородки), мати отвори для провітрювання, та розміщуватися на висоті від 0,5 м до 1,0 м (від низу шафи до рівня підлоги). Кількість таких засобів</p>
------------------------------------	---

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>визначається залежно від кількості чергового персоналу, який відповідає за евакуацію людей.</p> <p>13.11. У разі наявності в установах систем опалення на твердому паливі складування та зберігання твердого палива здійснюється на відкритих майданчиках, під навісами або в закритих складах на відстані не менше 15 м від будинків, де проживають маломобільні групи населення.</p> <p>13.12. У приміщенні, де експлуатуються газові прилади, квартирки та вентиляційні канали повинні бути постійно відкриті.</p> <p>13.13. У разі виявлення несправності систем протипожежного захисту керівник установи або відповідальна за спостереження за протипожежним станом об'єкта особа повинна негайно сповістити організацію, яка здійснює технічне обслуговування цих систем відповідно до укладеного договору.</p> <p>Відповідальні посадові особи за утримання систем протипожежного захисту повинні щодня візуально проводити зовнішній огляд таких систем, а також контролювати строки їх технічного обслуговування.</p> <p>13.14. Установи повинні бути обладнані системою передавання тривожних сповіщень, яка повинна забезпечувати передавання сигналів пожежної тривоги та несправності протипожежних контрольних приладів до системи централізованого пожежного спостереження в будь-який час доби.</p> <p>13.15. Утримання пожежних гідрантів, природних та штучних пожежних водоймищ, водонапірних веж необхідно здійснювати відповідно до глави 2 розділу V цих Правил та Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України</p>


Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>від 15 червня 2015 року № 696, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 780/27225.</p> <p>13.16. Під час трудової реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень забороняється залишати їх у приміщеннях (далі – майстерні) без нагляду посадових осіб та (або) обслуговуючого персоналу установи.</p> <p>Кількість пожежонебезпечних речовин, матеріалів, сировини в майстерні повинна бути не більше добової потреби.</p> <p>Виготовлену пожежонебезпечну продукцію необхідно видаляти з майстерень у спеціально пристосовані для цього приміщення (комори, склади).</p> <p>13.17. Після закінчення робіт у майстернях необхідно: відключити все електрообладнання; здійснити прибирання робочих місць; видалити з приміщення майстерень залишки пожежонебезпечних речовин та матеріалів у спеціально відведені місця.</p> <p>13.18. Майстерні, в яких виготовляють повсть, повинні бути обладнані металевими ящиками з кришкою для зберігання вовни.</p> <p>Для сушки готової повсті та виробів з неї забороняється використовувати електросушарки незаводського виготовлення. Сушіння необхідно проводити відповідно до інструкції заводу-виробника цих сушарок.</p> <p>13.19. В одному приміщенні майстерні дозволяється поєднання виробництва декількох видів продукції (свічок, виробів із вовни, виробів із деревини тощо) за таких умов: організації роботи з кожного виду виробництва в різний час; забезпечення виконання вимог пункту 13.18 цієї глави після закінчення кожного виду виробництва.</p> <p>13.20. Робоче місце з виготовлення свічок повинно бути</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта
	<p>обладнане місцевою витяжною вентиляцією.</p> <p>Стіл, на якому виконують роботи з виготовлення свічок, має бути обшитим металевим листом.</p> <p>Робота з розігріву парафіну або воску повинна проводитися на паровій бані з використанням електричної плити.</p> <p>У разі проливу парафіну або воску на гарячу поверхню електроплити необхідно терміново вимкнути електроживлення плити. Якщо виникло загоряння, необхідно застосовувати первинні засоби пожежогасіння, а саме накрити кошмою джерело загоряння або скористатися вогнегасником.</p> <p>13.21. Майстерні, в яких проводяться роботи з деревообробки із застосуванням електричних деревообробних верстатів, повинні бути обладнані витяжною вентиляцією відповідно до вимог цих Правил.</p> <p>13.22. Посадові особи та обслуговуючий персонал установи повинні бути згідно з функціональними обов'язками закріплені за маломобільними групами населення та відповідати за них у разі виникнення пожежі. Обов'язок щодо надання допомоги з евакуації покладається також на супроводжуваних осіб.</p> <p>13.23. Під час розміщення кількох осіб із маломобільних груп населення в одному приміщенні для проживання необхідно враховувати те, що одна з таких осіб повинна бути більш адаптованою в соціумі для надання допомоги за потреби (надзвичайна ситуація чи пожежа) іншій особі під час їх евакуації.</p> <p>13.24. Відповідальна особа за пожежну безпеку установи має враховувати фізичні та інтелектуальні можливості маломобільних груп населення під час складання плану евакуації, а саме:</p> <p>наявність допоміжних поручнів на маршрутах евакуації; максимальну відстань від місця можливого перебування до</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта
	<p>найближчого місця безпеки;</p> <p>місцезнаходження інвалідних візків (за потреби);</p> <p>можливість самостійного пересування без сторонньої допомоги вниз по сходах;</p> <p>відстань, а також кількість прольотів сходів, яку можна пройти без сторонньої допомоги;</p> <p>можливість самостійно продовжити та закінчити евакуацію, якщо допомога буде надана тільки на складному відрізку шляху;</p> <p>кількість людей, яка необхідна для допомоги маломобільним групам населення;</p> <p>кількість зупинок, які потрібно зробити, щоб відпочити, для продовження евакуації;</p> <p>необхідність користування поручнями під час евакуації;</p> <p>вид управління інвалідним візком (ручній чи автоматичний).</p> <p>13.25. Посадові особи та обслуговуючий персонал установи повинні бути ознайомлені з усіма місцями перебування маломобільних груп населення та знати який вид допомоги потрібно надати в разі виявлення пожежі відповідно до нозологічних особливостей людини.</p> <p>13.26. Посадові особи та обслуговуючий персонал установи в разі виявлення ознак пожежі повинні надати інформацію пожежно-рятувальним підрозділам (за потреби – поліцейським та бригадам екстреної (швидкої) медичної допомоги) про місце перебування маломобільних груп населення, та який вид допомоги потрібно надати в разі виявлення пожежі відповідно до нозологічних особливостей людини.</p>

Міністр внутрішніх справ України

_____ року



Денис МОНАСТИРСЬКИЙ



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. О. Гончара, 55а, м. Київ, 01601, тел. (044) 247-30-26, тел./факс (044) 202-32-11, факс (044) 247-31-44
www.dsns.gov.ua ЄДРПОУ 38516849 oper@dsns.gov.ua

№ _____

На № _____

від _____

Державна регуляторна служба України

Про оприлюднення проекту наказу
Міністерства внутрішніх справ України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій на додаток до листа від 01.11.2022 № 26-10596/261-1 направляє повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні» та скріншот розміщення на сайті <http://www.dsns.gov.ua/>.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Директор Департаменту
запобігання надзвичайним
ситуаціям

Олександр ЧЕКРИГІН

Руслан Ткаченко 585-68-32

СЕД АСКОД ДСНС України
№ 26-10741/261-1 від 03.11.2022
Підписувач Чекригін Олександр Миколайович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000AB1C00000F400300
Дійсний з 30.03.2022 0:00:00 по 29.03.2024 23:59:59



ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення Змін до Правил пожежної безпеки в Україні»

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ «Про внесення Змін до Правил пожежної безпеки в Україні» підготовлено з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність з вимогами чинного законодавства, уточнення вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв регуляторний акт	Назва структурного підрозділу, який розробляв регуляторний акт, його адреса та телефони
Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1, тел. (044) 585-68-88, http://www.dsns.gov.ua/

Проєкт наказу та пояснювальну записку оприлюднено вперше на вебсайті <http://www.dsns.gov.ua/> 07.12.2021, повторно оприлюднено 30.09.2022.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу від фізичних та юридичних осіб приймаються до 30.10.2022 на адресу ДСНС України (01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1, тел. (044) 585-68-18) або на електронну адресу: <http://www.dsns.gov.ua/>, а також на адресу Державної регуляторної служби України (01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11) або на електронну адресу: mail@dkrp.gov.ua.

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям

Олександр ЧЕКРИГІН

« ___ » _____ 2022 року



СЕД АСКОД ДСНС України
№ 26-10741/261-1 від 03.11.2022
Підписувач Чекригін Олександр Миколайович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000AB1C00000F400300
Дійсний з 30.03.2022 0:00:00 по 29.03.2024 23:59:59

- Діяльність служби
- Міжнародна діяльність
- Фінансово-господарська діяльність
- Освіта і наука
- Житлова комісія
- Люстрація
- Громадські заходи та акції >
- Внутрішній аудит
- Реформування
- Регуляторна діяльність**
- Я маю право
- Гендерна політика
- Протимінна діяльність >

Проекти регуляторних актів

Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні"	
Проект Наказу МВС	PDF
Повідомлення про оприлюднення	PDF
Пояснювальна записка	PDF
Зміни	PDF
Порівняльна таблиця	PDF
Аналіз регуляторного впливу	PDF
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку маркування в особливий період будівель та споруд, транспортних засобів, які підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права"	
Проект постанови	PDF

